



LEGENDA:	
	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A/230V, IP20
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V, IP44
	Wypust kablowy 3 - fazowy
	Wypust kablowy 3 - fazowy
	Przełącznikowy Wyłącznik Prądu
	Zestaw gniazd serwisowych 1xgniazdo 3f 32A, 1xgniazdo 3f 16A, 4xgniazdo 11 16A, IP67
	Rozdzielnica elektryczna
	Kaseta sterowania oświetleniem
	Łącznik oświetlenia dwubiegunowy
	Łącznik oświetlenia dwubiegunowy szczeliny
	Łącznik oświetlenia jednobiegunowy
	Łącznik oświetlenia jednobiegunowy szczeliny
	Łącznik oświetlenia jednobiegunowy
	Czułka ruchu
	Przycisk impulsowy szczeliny

Uwaga:

1. Oprawa A3 montowana nad antresolą. Podobnie oprawa AW3, która montowana jest nad i pod antresol.
2. Wszystkie zestawy gniazd ZG muszą zostać wyposażone w zestaw zabezpieczeń, tj.: zabezpieczenie różnicowoprądowe (np. p 304 30mA 40A) 1 szt., zabezpieczenie nadprądowe B32 3p 1 szt., B16 3p 1 szt. i B16 1p 4 szt.
3. W przypadku zestawów gniazd zasilanych obwodami TP3/33, TP3/34, TP3/39 należy zastosować zabezpieczenie różnicowoprądowe Typu A.

[illegible]

WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOGĄ ULEĆ ZMIANIE JEDYNE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.36a PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTĘPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST DOPUSZCZALNE JEDYNE PO UŻYCIU WYKŁADNI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. JEDYNE PROJEKTANT MOŻE DOKONAĆ KWALIFIKACJI ZAMIERZONEGO DOSTĄPIENIA.

[illegible]