

## PYTANIE 2:

Witam!

Proszę o podanie dodatkowych informacji jn.:

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

1. Pompownia ścieków deszczowych – wyposażyć w dwie pompy zatapialne szt. 1 – Proszę o dobór przepompowni.
2. Odwodnienie liniowe 10m – Proszę o podanie typu.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej:

1. Pompownia ścieków kanalizacyjnych – wyposażyć w dwie pompy zatapialne szt. 1 – Proszę o dobór przepompowni.
2. Separator ropopochodnych Coalisator typu 20 – szt. 1 – Proszę o podanie szczegółowego typu urządzenia.

Przyłącze wodociągowe

1. Kompletna studnia wodomierzowa szt. 1 – Proszę o podanie wymiarów i wyposażenia.

Proszę o przesłanie projektów wykonawczych wycenianych przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej i wody. Bez tych projektów (tj. bez znajomości rzędnych rurociągów, studni i urządzeń) nie będzie możliwe wykonanie tych robót.

## ODPOWIEDŹ 2:

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

1. Pompownia ścieków deszczowych – wyposażyć w dwie pompy zatapialne szt. 1 – Proszę o dobór przepompowni.

**Pompownie wyposażyć w dwie pompy zatapialne o wydajnościach 10 m<sup>3</sup>/h, wysokość podnoszenia 12 mH<sub>2</sub>O). Dokładny dobór w projekcie wykonawczym**

2. Odwodnienie liniowe 10m – Proszę o podanie typu.

**np: Bielbet z rusztem żeliwnym typu ciężkiego**

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej:

1. Pompownia ścieków kanalizacyjnych – wyposażyć w dwie pompy zatapialne szt. 1 – Proszę o dobór przepompowni.

**Dwie pompy zatapialne , wydajność przepompowni 4,53 dm<sup>3</sup>/s, wysokość podnoszenia 3m H<sub>2</sub>O**

2. Separator ropopochodnych Coalisator typu 20 – szt. 1 – Proszę o podanie szczegółowego typu urządzenia.

**Jest podany konkretny typ urządzenia.**

Przyłącze wodociągowe

Zasilanie wody z istniejącej sieci na terenie zakładu.

1. Kompletna studnia wodomierzowa szt. 1 – Proszę o podanie wymiarów i wyposażenia.

**Inwestor (Zamawiający) nie dysponuje projektami wykonawczymi.**